



# COMUNE DI SANTORSO

Provincia di Vicenza

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>458</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>04/12/2017</b>
<b>NUMERO DI SETTORE</b>	<b>167</b>

**Oggetto:**

CIG Z9E1D64734 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 404 DEL 25/10/2017 A FAVORE DELLA DITTA D.N.A. SECURITY DI CARRE' (VI)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Ricordato** che la ditta D.N.A. Security di Carrè (VI) effettuando il servizio di controllo di manutenzione periodico, ha riscontrato il danneggiamento della centrale di rilevazione incendio della scuola dell'Infanzia S. Giuseppe;

**Constatato** che la causa di ciò è imputabile ad una violenta scarica elettrica avvenuta a seguito di un evento atmosferico di rilevanza avvenuto in data 19/08/2017, come accertato e certificato dalla ditta stessa;

**Preso atto** del relativo preventivo di spesa prot. n. 12282/29.08.2017 per la riparazione dell'impianto che ammonta ad € 2.455,00 + IVA, comprensivo di :sostituzione della scheda centrale rilevazione incendio, barriera a riflessione, combinatore gsm, scheda espansione centrale incendio, batterie, manodopera sostituzione, riprogrammazione e collaudo ;

**Richiamata** a tal fine la determinazione n. 404 del 25/10/2017 avente per oggetto "CIG Z9E1D64734 - Intervento di manutenzione straordinaria impianti antincendio c/o edificio Scuola dell'Infanzia San Giuseppe danneggiato da evento atmosferico : determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento alla ditta D.N.A. Security di Carrè (VI)";

**Precisato**, che con la suddetta determinazione si provvedeva ad assumere apposito impegno di spesa di € 2.995,10 IVA compresa al capitolo 04011.03.0084 del Peg 2017, ( impegno n. 172414 );

**Dato atto che** la ditta D.N.A. Security di Carrè (VI) all'atto della esecuzione dell'intervento di manutenzione ha rilevato , come comunicato con nota del 27/10/2017 anche il danneggiamento della stazione di alimentazione supplementare dell'impianto stesso che presenta evidenti segni di bruciature dovuti alla scarica elettrica del 19/08/2017;

**Visto** il nuovo preventivo in data 27/10/2017, prot. n. 15789, per un importo di € 2.935,00 + IVA, pari a complessivi € 3.580,70, che rispetto al precedente, prevede anche la necessità della sostituzione della stazione di alimentazione supplementare ( € 380,00+ IVA) oltre alla

implementazione del costo della manodopera per la sostituzione della stessa e relativa riprogrammazione ( € 100,00 + IVA);

**Confermato** che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile competono all' Amministrazione Comunale in forza della convenzione firmata tra le parti di cui alla DCC 42 del 27/09/2012;

**Premesso che**, attualmente, il quadro normativo in materia di approvvigionamenti di beni e servizi risulta essere il seguente:

- l'art.1 della legge 135/2012 dispone l'obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare le convenzioni CONSIP o in alternativa gli altri strumenti elettronici messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 impone che le amministrazioni pubbliche *“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”*;
- l'Amministrazione Comunale ha aderito, con D.C.C. n. 56/2014, alla CUC (Centrale Unica Committenza denominata Schio-Val Leogra), e che per importi superiori a 40.000,00 Euro (Iva esclusa) e fino alla soglia comunitaria i servizi e le forniture possono essere affidati mediante CONSIP o mediante i soggetti aggregatori della Regione Veneto o attraverso la CUC nel caso di inesistenza dell'iniziativa;

**Dato atto che:**

- il servizio in questione non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); sul MEPA sono presenti elementi e componentistiche in vendita ma, in questo specifico caso, si tratta invece di un intervento di sostituzione di una scheda elettronica di una centralina esistente e relativo combinatore GSM la cui tipologia e modello, evidentemente deve essere della specifica marca dell'impianto ; analogamente la riprogrammazione e collaudo della centralina stessa va eseguita dalla ditta che conosce e che ha installato l'impianto originario. ;

**Ricordato che** ai sensi dell'art. 35 e 36, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, è possibile procedere con l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento previa opportuna motivazione;

**Ritenuto pertanto provvedere:**

- ad integrare l'impegno per l'importo di € 585,60 IVA compresa , (come da preventivo agli atti) e ad affidare, per le motivazioni sopraesposte l'intervento alla ditta D.N.A. Security di Carrè (VI);

**Ritenuto di precisare quanto segue:**

- *La finalità del presente provvedimento:* affidare ad una ditta specializzata e qualificata nel settore l'intervento di riparazione della centralina di rilevazione antincendio dell'impianto della scuola materna San Giuseppe, danneggiata da una scarica elettrica ;

*Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:*

- *Caratteristiche dell'espletamento delle lavorazioni:* come preventivo offerta della ditta e come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- *Le modalità di scelta del contraente:* affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- *Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni:* come da condizioni riportate nell'offerta agli atti;

- *Il pagamento delle prestazioni:* a seguito di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso previa redazione della relativa contabilità dei lavori;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e tracciabilità:

- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Codice dei contratti (Dlgs 163/2006)
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

**RICHIAMATE** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017/2019.

**ASSUNTA** la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa citate:

**1. di confermare** che:

- *La finalità del presente provvedimento:* affidare ad una ditta specializzata e qualificata nel settore l'intervento di riparazione della centralina di rilevazione antincendio dell'impianto della scuola materna San Giuseppe, danneggiata da una scarica elettrica ;  
*Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:*
- *Caratteristiche dell'espletamento delle lavorazioni:* come preventivo offerta della ditta e come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- *Le modalità di scelta del contraente:* affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- *Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni:* come da condizioni riportate nell'offerta agli atti;
- *Il pagamento delle prestazioni:* a seguito di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso previa redazione della relativa contabilità dei lavori;

**2. di affidare** alla ditta D.N.A. Security di Nunzio Michele di Carrè (VI) l'intervento, nelle premesse meglio descritte, volto alla necessaria sostituzione dei dispositivi elettronici in quanto non funzionanti a seguito di scarica elettrica avvenuta in data 19 agosto u.s., che ha danneggiato l'impianto antincendio c/o la scuola dell'Infanzia S. Giuseppe per il nuovo importo aggiornato pari **ad € 2.935,00 + IVA 22% e quindi complessivi 3.580,70;**

**3. di integrare** pertanto l'impegno iniziale n. 172414 per € 585,60 all'apposito Capitolo 04011.03.0084 del PEG 2017;

**4. di provvedere** ad integrare la denuncia avviata alla società Aon spa di Milano, inoltrata in data 12 ottobre prot. n. 14700;

**5. di provvedere, inoltre,** con separato provvedimento, una volta chiuso il sinistro da parte della società Aon spa di Milano, broker assicurativo del Comune di Santorso, incaricato al recupero della somma, ad introitare la somma che verrà rimborsata al Capitolo

30500.01.0001 – INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI PATRIMONIO”  
del PEG 2017.

Santorso, 30/11/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici  
Saterini Fabio

## REGISTRAZIONE CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.
04011.03.0084	2017	CIG Z9E1D64734 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O EDIFICIO SCUOLA D	585,60	172562

### ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Santorso, 04/12/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Zattra M. Giliola

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/12/2017 al 13/01/2018.

---

L'Incaricato  
Marzari Antonella

---

---

#### Trasmessa copia a:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Consiglio Comunale  | <input type="checkbox"/> Servizio Ragioneria        |
| <input type="checkbox"/> Giunta Comunale     | <input type="checkbox"/> Servizio Segreteria        |
| <input type="checkbox"/> Sindaco             | <input type="checkbox"/> Servizio Edilizia Pubblica |
| <input type="checkbox"/> Segretario Comunale | <input type="checkbox"/> Servizio Edilizia Privata  |
| <input type="checkbox"/> Assessore _____     | <input type="checkbox"/> Servizio Tributi           |
| <input type="checkbox"/> Albo Comunale       | <input type="checkbox"/> Ufficio Personale          |
| <input type="checkbox"/> Biblioteca          | <input type="checkbox"/> Ufficio Anagrafe           |
| <input type="checkbox"/> Villa Miari         |   |